

**LabMinho - Laboratório de Análises da Água e Efluentes Industriais Lda**

PAG 1/2

Boletim Analítico Nº: 21037-FP
Data de Saída : 20/03/2026**Identificação da Amostra:****Produto¹** Água para Consumo
Origem¹ NASCENTE
Colheita Realizada Laboratório
Data e hora da colheita 11/03/2026
16:45h
Ponto de Colheita¹ Torneira
-FONTE DO PINHEIRO**Exmo(a) Sr(a)¹**

Freguesia de Nogueira, Fraião e Lamações

Rua do Agrelo, nº 17

Nogueira

4715-156 BRAGA

Telefone¹**Email¹:** geral@nogueira-fraiao-lamacaes.pt**Amostragem incluída no âmbito da acreditação segundo:**

PTAM 01, Ed 2 Rev 0

IO 5.07-01

Receção: 11/03/2026 **Início de Ensaio:** 11/03/2026 **Fim do Ensaio:** 17/03/2026**Tipo de Controlo¹:** Microbiológico
Tratamento¹ Não especificado Tratada Não Tratada Outra: _____
Legislação a cumprir¹: Dec. Lei 69/2023, de 21 agosto.**OBS:****Resultados Analíticos**

Refª.	Parâmetros	Expressão dos Resultados	Resultados	Uexp (%)	Valor Paramétrico
M9	Bactérias Coliformes (Membrana Filtrante) ISO 9308-1:2014 AMD 1:2016	UFC/100 ml	0		0
M10	Escherichia coli (Membrana Filtrante) ISO 9308-1:2014 AMD 1:2016	UFC/100 ml	0		0
M8	Clostridium perfringens (Membrana Filtrante) - ISO 14189:2013	UFC/100 ml	0		0
M12	Enterococos (Membrana Filtrante) ISO 7899-2:2000	UFC/100 ml	0		0
M24	Número de Colónias/ml (36±2°C-48h) (Incorporação)-ISO 6222:1999	UFC/ml 37°C	19	54%	-
M1	Número de Colónias /ml (22±2°C-72h) (Incorporação)-ISO 6222:1999	UFC/ml 22°C	98	34%	S/ alter. anormal

OBS: O resultado expresso na forma <x,x é inferior ao limite de quantificação do método de ensaio. A apresentação do resultado como ≤ ao LQ corresponde à faixa de guarda associada à incerteza do método.**Declaração de Conformidade:** O resultado dos parâmetros acreditados analisados cumprem com os valores paramétricos do Dec. Lei 69/2023, de 21 agosto.



- (a) Ensaio não incluído no âmbito da acreditação. (4) Colheita não incluída no âmbito da acreditação;
(b) Ensaio realizado por fornecedor externo com ensaio acreditado; (5) Colheita realizada por fornecedor externo acreditado;
(c) Ensaio realizado por fornecedor externo com o ensaio não acreditado; (6) Colheita realizada por fornecedor externo não acreditado;

As opiniões/interpretações expressas neste Boletim Analítico não estão incluídas no âmbito da Acreditação.

Os Resultados apresentados referem-se unicamente à amostra designada neste Boletim Analítico cuja reprodução parcial é proibida, salvo autorização do Laboratório. A representatividade das amostras só é garantida quando a amostragem é da responsabilidade do Laboratório.

¹ Dados da responsabilidade do cliente como sejam, origem, produto, ponto de amostragem, tratamentos do produto a amostrar, entre outros.

A incerteza relativa de medição apresentada é uma incerteza expandida (U_{exp}) calculada usando um fator de expansão de 2, que para uma distribuição normal proporciona um nível de confiança de aproximadamente 95%.

*Incerteza apresentadas na mesma unidade de grandeza.

Quando a amostragem ou o transporte for da responsabilidade do cliente, os resultados aplicam-se à amostra conforme recebida.

LEGENDA:

LQ- Limite de Quantificação, **LD**- Limite de Detecção, **AC** – Águas Consumo, **UFC** -Unidades Formadoras de Colónias

VP- Valor Paramétrico (Valor limite imposto pela legislação em vigor), **M** - Microbiológicos

PTQ- Procedimento de Trabalho Químico, **EA** - Environmental Agency, **EAM**- Espectrofotometria de Absorção Molecular

LAE - L' Analyse de Léaux , Jean Rodier 10ª Ed, ISO - International Standartization Organization

SMEWW – Standard Methods for The Examination of water and wastewater 24ª Ed, **NP** – Norma Portuguesa

Braga, 20 de março de 2026

Direção Técnica

(Eng^a Ana Paula Castro)